

# Wartungsarbeiten und die Kosten dafür

Die Wartung wird alle 3 Jahre durch einen Fachbetrieb ausgeführt. Die Wartung ist im gewerblichen Bereich obligatorisch. Bei Privatpersonen ist die Wartung nicht gesetzlich vorgeschrieben, doch um einen funktionstauglichen Feuerlöscher zu besitzen, wird auch hier die Wartung alle 3 Jahre empfohlen.

Die Wartungskosten belaufen sich auf 21.00 CHF, ohne Ersatzteile und Anfahrtkosten.  
Nach 9 Jahren wird das Löschpulver ersetzt, Kostenpunkt 59.00 CHF

## Welche Arbeiten werden durchgeführt?

- Gerät wird auf äussere Schäden überprüft
- Gerät wird eingespannt
- Die Überwurfmutter wird gelöst, evtl. Druck entweicht über die Druckentlastungsnuten
- Armatur wird herausgenommen
- Löscher wird entleert
- Behälter wird innen geprüft
- Treibgasflasche wird herausgeschraubt und überprüft, falls vorhanden
- Das Löschpulver wird überprüft, falls notwendig durch neues ersetzt
- Zugsicherung wird entfernt und Druckhebel wird probeweise auf Funktion / Gängigkeit überprüft
- Zugsicherung wird wieder montiert und plombiert
- Treibgasflasche wird wieder montiert, falls vorhanden
- Das Steigrohr und die Platzfolie wird überprüft
- Die Armatur wird wieder mit einem neuen, leicht gefetteten O - Ring auf den Behälter montiert
- Die Düse wird auf Durchgang und Dichtigkeit geprüft, bei Beschädigungen wird die Düse ersetzt
- Das Gerät wird wieder unter Druck gesetzt
- Instandhaltungsnachweis wird ausgefüllt. Dieser gehört neben oder unter das Beschriftungsbild.

Die Wartung eines Feuerlöschers ist äusserst wichtig, damit im Ernstfall auch ein funktionierender Feuerlöscher zur Verfügung steht. Aufgrund der oben aufgeführten Wartungsarbeiten ist ersichtlich, dass der Feuerlöscher nicht nur abgestaubt wird.

Alle unsere Servicetechniker sind bestens ausgebildet und arbeiten streng nach den Vorschriften des Herstellers.

Ebenso werden nur Original Ersatzteile verwendet, die vom Hersteller vorgeschrieben werden. Alle verbrauchten Ersatzteile, inklusive Löschmittel werden von fachgerecht entsorgt.